

福建省生态环境厅

闽环辐评〔2022〕48号

福建省生态环境厅关于批复浙江青山钢管 有限公司福建分公司1台X射线探伤机 项目环境影响报告表的函

浙江青山钢管有限公司福建分公司：

你单位报送的《浙江青山钢管有限公司福建分公司1台X射线探伤机项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。经研究，现函复如下：

一、在落实“报告表”提出的各项环境保护及辐射防护措施的前提下，同意你单位按照“报告表”中内容以及拟采取的辐射防护措施进行项目建设。

二、项目建设内容为：在宁德市周宁县李墩镇李墩工业区浙江青山钢管有限公司福建分公司管件车间内，新建1间RT探伤室，使用1台X射线探伤机进行固定探伤，为II类射线装置。

三、你单位必须全面落实“报告表”提出的各项辐射防护

与安全管理措施，并着重做好以下工作：

(一) 严格按照设计方案开展建设，确保探伤室满足防护要求；探伤室门口要安装明显的工作状态指示灯和电离辐射警告标志，并设置门机联锁装置，防止人员受到误照射。

(二) 健全辐射安全和防护管理机构，建立并完善各项规章制度，严格按照环保要求和技术操作规程开展作业，加强设备维护，定期对设备的操作、维修和管理措施进行检查，完善辐射事故应急预案并定期开展演练。

(三) 探伤室现场配备辐射剂量率巡测仪和个人剂量报警仪，开展周围环境辐射水平巡测，发现安全隐患立即整改。

(四) 使用射线装置的操作人员应按要求参加辐射安全和防护培训并取得合格证书，做到持证上岗；建立健全个人剂量和职业健康档案，所有辐射工作人员均应按要求佩戴个人剂量计并接受剂量监测。

四、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)规定和“报告表”的预测，本项目公众按0.25毫希沃特/年执行，职业人员剂量约束按5毫希沃特/年执行。

五、你单位应按规定向我厅重新申领辐射安全许可证，在许可范围内从事核技术利用相关活动，按时报送辐射安全年度评估报告。

六、项目建成后应按规定的标准和程序开展竣工环境保护验收。你单位应在收到本批复后 20 个工作日内将经审批的“报告表”送宁德市生态环境局。请宁德市生态环境局加强对项目的日常监督管理。

福建省生态环境厅

2022 年 12 月 12 日

(此件主动公开)

抄送：宁德市生态环境局，福建省辐射环境监督站，江西省地质局实验测试大队。