

# 福建省生态环境厅文件

闽环评审〔2025〕3号

## 福建省生态环境厅关于华能古雷 2×66 万千瓦 热电联产机组工程项目环境影响 报告书的批复

华能（福建）能源开发有限公司：

你公司报送的《华能古雷 2×66 万千瓦热电联产机组工程项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，现批复如下：

一、华能古雷 2×66 万千瓦热电联产机组工程（项目代码：2410-350000-04-01-174342）位于漳州市古雷港经济开发区石

化基地内。主要建设内容包括：建设  $2 \times 66$  万千瓦热电联产机组，并同步建设高效烟气除尘、脱硫、脱硝装置及配套设施。依托古雷港经济开发区工业废物处置场内的热电厂灰渣贮存区作为事故备用灰场；依托古雷港北 1#、2# 码头作为卸煤码头；依托园区公共管廊架设输煤管带机和供热管网。不包括该项目向电网的电力送出系统。

根据报告书评价结论、省环境科学研究院评估结论，项目建设符合生态环境保护相关法律法规和政策，符合生态环境分区管控要求，主要污染物排放符合区域削减和总量控制要求，在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，污染物可达标排放，环境风险可控。经综合考虑，我厅原则同意报告书的总体评价结论和拟采取的生态环境保护对策措施。

二、在项目建设与生产管理中，你公司应认真对照落实报告书提出的各项生态环境保护措施和要求，采取严格有效的污染防治、环境风险防控及环境监测措施，确保各类污染物达标排放、环境风险有效防控。着重做好以下工作：

（一）在项目设计、建设和运行中，按照“生态优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，进一步优化工艺路线和设计方案，采用国际先进技术、工艺和设备，强化各装置节能、降耗、减污措施，满足环保绩效和能效管理要

求，从源头协同推进减污降碳。

(二) 严格落实大气污染防治措施。锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放应符合古雷石化基地规划及规划环评要求，即在基准氧含量 6% 条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放分别不高于 5、35、50 毫克/立方米；汞及其化合物、烟气黑度符合 GB13223-2011 表 2 大气污染物特别排放限值；厂界颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中无组织排放监控浓度限值要求(1 毫克/立方米)；氨逃逸符合《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发〔2010〕10 号)中的控制要求(2.5 毫克/立方米)。落实大宗物料清洁运输要求，原煤海运至依托煤码头后通过封闭输煤管带机输送至厂区，厂内输煤采用封闭式带式输送机，其余大宗物料厂外运输应采用新能源汽车或达到国 VI 排放标准的汽车，建议优先采用新能源汽车运输。

(三) 严格落实水污染防治和海洋生态环境保护措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，同步设计、建设厂区排水系统，确保与主体工程同步建成。优化废水分类收集处理方案和工艺，除温排水外的其余生产废水和生活污水全部回用不外排。按照报告书并参照《海水冷却水排放要求》(GB/T39361-2020)，严格控制温排水量以及余氯等排放浓度和温升。落实海洋生态保护和污染防治措施，规范处置施工开挖淤泥。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备要配套降噪措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处理处置要求。遵循固体废物减量化、资源化、无害化原则，采用先进的清洁生产工艺，从源头减少固体废物产生，并按照固体废物性质对其进行规范收集、贮存和综合利用及处置。炉渣（灰）、脱硫石膏及石子煤全部综合利用，综合利用不畅时运送至古雷港经济开发区工业废物处置场内的热电厂灰渣贮存区暂存。脱硫废水处理污泥应根据危险特性鉴别结果规范处置，在鉴别结论未明确前，按照危险废物管理。

（六）加强环境风险防范。严格落实酸碱罐区、尿素罐区、次氯酸钠罐区、脱硫脱硝系统等区域环境风险防控措施。建设2000m<sup>3</sup>地下式事故应急池，并与古雷石化基地公共事故应急池实现互联互通，确保事故废水不外排。及时编制、备案突发环境事件应急预案，定期开展突发环境事件风险隐患自查，加强环境应急演练、培训，储备必要的环境应急装备和物资，建立与区域、当地政府间的突发环境事件应急联动机制。

（七）加强碳排放管理。对标国内外行业先进能效水平，强化节能降耗，持续降低供电煤耗和碳排放强度。预留增设碳减排措施的空间和接口，实现减污降碳协同控制。

（八）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，安装主要污染物在线监控系统，与生态环境部门实施联网监控。

（九）提请并配合漳州古雷港经济开发区管委会落实海水养殖清退要求，加强温排口周边海域用海控制。在海域施工前，完成悬浮泥沙影响范围内海水养殖的清退工作；在温排水温升和余氯影响范围内不宜开展海水养殖。

上述排放标准要求纳入排污许可证，作为该项目竣工环保验收和日常环境监督执法的依据。

三、项目投产后，新增二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放总量分别为 569.916 吨/年、797.882 吨/年、119.571 吨/年。按照等量削减要求和《漳州市人民政府关于报送华能古雷  $2 \times 66$  万千瓦热电联产机组工程项目主要污染物区域削减方案的函》（漳政函〔2025〕6 号），其区域削减替代量来源于漳州市域内减排改造、关停项目形成的削减量。按照我省排污权交易相关规定，应在项目投产前分别按 1.2 倍和 1 倍购买二氧化硫和氮氧化物排污权指标，所需排污权指标分别为二氧化硫 683.899 吨/年，氮氧化物 797.882 吨/年。

请漳州市生态环境局监督华能（福建）能源开发有限公司和减排量出让单位严格落实生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依法依规办理各单位的排污许可证记录、变更等相关手续。区域削减措施落实到位前，排污许可核发部门不得核发该项目排污许可证，项目不得投入运行。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目投入生产并产生实际排污行为之前，应认真梳理并确认各项环境保护措施落实，依法申领排污许可证，按证排污。项目投入生产后，应依法组织开展竣工环保自主验收；投产后3至5年内应开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

五、你公司应在建设和生产过程中严格遵守生态环境保护相关法律法规和政策，切实强化生态环境保护主体责任。如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告书。

六、我厅委托省生态环境保护综合执法总队组织开展该项目环保“三同时”监督检查，由漳州市生态环境局负责该项目

日常环境监督管理工作。你公司应在收到本批复后一个月内，将批复后的报告书分送上述部门，并按规定自觉接受各级生态环境部门的监督检查。在项目开工前一个月内将相关环境保护措施与计划报上述部门备案。

福建省生态环境厅

2025年6月27日

(此件主动公开)

---

抄送: 省发改委, 省生态环境保护综合执法总队、省环境科学研究院、  
省生态环境应急与事故调查中心、省固体废物及化学品环境管  
理技术中心, 漳州市人民政府, 漳州市生态环境局, 漳州古雷  
港经济开发区管委会, 福建省金皇环保科技有限公司。

---

福建省生态环境厅办公室

2025年6月27日印发